



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 38/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Центр развития ребенка - детский сад № 50»

Заведующая Убайдатова Гюльжаган Абдулгамидовна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 38 от 28 января 2020 г. главного государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедова З.З., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 10 февраля 2020 г. проведена внеплановая / выездная проверка инспектором ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алиевым Х.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 50», расположенного (-ых) по адресу: г. Махачкала, пр-кт. Гамидова 59 корп.В, совместно с заведующей Убайдатовой Гюльжаган Абдулгамидовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Системы и средства противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) эксплуатируются в не исправном состоянии, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Устранить)	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.02.2021	
2	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ прове-	Правила противопожарного режима в РФ п.63	01.02.2021	

	дение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Не заключен договор. (Устранить)			
3	Стены путей эвакуации коридора обшиты сгораемым материалом (пластиком) на который отсутствует сертификат пожарной безопасности. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.145, 146	01.02.2021	
4	На путях эвакуации здания не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95. (Устранить)	ч.9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.1. СП 1.13130.2009, п.7.62 СНиП 23-05 -95	01.02.2021	
5	Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год;. (Устранить)	п. 21 ППР РФ ППРФ № 390	01.02.2021	
6	Под лестничной клеткой устроена кладовая, где хранятся сгораемые материалы. (Устранить)	Правила противопожарного режима в РФ п.36	01.02.2021	
7	Руководитель организации не обеспечивает исправность внутреннего противопожарного водопровода не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Устранить)	Правила противопожарного режима в РФ п.55	01.02.2021	
8	Пожарные шкафы выполнены из сгораемых материалов. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" НПБ 151-00 п.4.6	01.02.2021	
9	Возле дверного проема запасного выхода возле 2-й старшей группы проходят трубы которые препятствуют свободной эвакуации людей в случае пожара. (Устранить)	Правила противопожарного режима в РФ п.36	01.02.2021	
10	На объекте защиты на путях эвакуации применяются материалы (линолеум) с неизвестными характеристиками для покрытий пола (не предо-	ст.145 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2021	

	ставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности). (Устранить)	таблица 18 и 19		
11	Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада менее нормативного - 1.2м. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п.6.16;	01.02.2021	
12	По периметру кровли здания детского сада не установлены металлические ограждения высотой не менее 0.6 метров в соответствии с ГОСТ 25772 ФЗ 3123. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п.8.11	01.02.2021	
13	Материал покрытия пола в группах здания (1-я подгот, 2-я младш, 1-я младш, 2-я младш, 3-я средняя, 2-я средняя-я старшая) не проверена на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130 2009 п.4.3.2.	01.02.2021	
14	Ширина путей эвакуации с групп (2-я младш, 2-я средняя, 3-я средняя) детского сада менее 1,2 м. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, СНиП 21-01-97* п. 6.27	01.02.2021	
15	С первого и второго этажа здания детского сада не предусмотрен второй эвакуационный выход наружу (2-я средн, 1-я подгот, 1-я младш, 2-я подгот, 2-я младш, 2-я средн, 1-я старшая). (Устранить)	СНиП 21-01-97*СП 2.13130.2009 п6.8.19	01.02.2021	
16	Лестничная клетка левого крыла корпуса "Б" обшита горючим материалом (деревом). (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.5.2.16	01.02.2021	
17	Не оборудованы электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства) автономными установками пожаротушения. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица 4 пункт 8 СП 5.13130.2009	01.02.2021	
18	На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Устранить)	Постановление правительства РФ № 390 п. 61	01.02.2021	
19	Дверь электрощитовой не выполнена в противопожарном исполнении 1-го типа с пределом огнестойкости не	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-	01.02.2021	

менее 0,6 часа. (Устранить)	жарной безопасности" п. 5.2.6 СП 4. 13130.2009, СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2		
-----------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:




(подпись)

«11» февраля 2020 г. м.л.п.*

Инспектор ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району
г.Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Алиев Х.М.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующая Убайдатова Гюльжаган Аб-
дулгамидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» февраля 2020 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575828

Владелец Убайдатова Гульжаган Абдулгамидовна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022